



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Рудничного района г. Кемерово

650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел. 64-77-03, тел./факс 64-78-15, E-mail: GPNRR@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

№ 116/156

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ № 223
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 116 от 23 марта 2021 изданного заместителем главного
государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору Останиным А.С., в соответствии со ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

05.04.2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

06.04.2021г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час;

20.04.2021г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена **плановая выездная** проверка государственным инспектором Кемеровского и
Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

Котляровой О.А. в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 223
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» место фактического осуществления деятельности:
650002, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, ПР. ШАХТЕРОВ, 85 Б

(должность, звание фамилия имя отчество государственных инспекторов по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: **заведующая Никифорова И.П.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшиеся отверстия и	п. 15 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	20.10.2021	

	зазоры в местах пересечения противопожарных преград, а именно щели и зазоры в стене после установки противопожарной двери в прачечный комплекс.			
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (эвакуационные лестницы из со 2-го этажа)	п. 17(б) правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	20.10.2021	
3.	Двери эвакуационных выходов с 1-го этажа и групповых ячеек на 2-м этаже закрываются на ключ.	п. 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	20.10.2021	
4.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	20.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Котлярова О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» 04 2021г.



С предписанием ознакомлен (а),
для исполнения получил:

Зав. №2004.0223 г/г Котлярова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«20» 04 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)